



## ЧЕРНЯНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2026 года

№ 89/742-1

п. Чернянка

**О мерах пожарной безопасности в  
Чернянской территориальной  
избирательной комиссии на  
выборах назначенных на единый  
день голосования 20 сентября 2026  
года**

В целях обеспечения пожарной безопасности в Чернянской территориальной избирательной комиссии, Чернянская территориальная избирательная комиссия **постановляет:**

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Чернянской территориальной избирательной комиссии в дни голосования (прилагается).
2. Назначить Беланову И.А. - председателя Чернянской территориальной избирательной комиссии, ответственным за противопожарную безопасность в помещении Чернянской территориальной избирательной комиссии.
3. Секретарю Чернянской территориальной избирательной комиссии Стрекозовой С.С. ознакомить под подпись членов Чернянской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса с требованиями Инструкции о мерах пожарной безопасности в Чернянской территориальной избирательной комиссии (приложение №1).
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Белгородской области и разместить в сети Интернет на официальной странице Чернянской ТИК на сайте Избирательной комиссии Белгородской области и на официальном сайте Чернянского муниципального округа Белгородской области в разделе «Территориальная избирательная комиссия».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Чернянской территориальной избирательной комиссии И.А.Беланову.

**Председатель  
Чернянской территориальной  
избирательной комиссии**

**Секретарь  
Чернянской территориальной  
избирательной комиссии**

**И.А.Беланова**

**С.С.Стрекозова**

Приложению  
к постановлению  
Чернянской территориальной  
избирательной комиссии  
от 27 июля 2026 года № 89/742-1

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности в помещении**  
**Чернянской территориальной избирательной комиссии на выборах**  
**назначенных на 20 сентября 2026 года**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий.

1.2. К работе на избирательном участке допускаются только лица, прошедшие инструктажи по пожарной безопасности.

1.3. Члены Чернянской ТИК избирательной комиссии обязаны:

- знать и соблюдать все требования настоящей инструкции;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;
- знать план эвакуации граждан при пожаре и свои действия при пожаре.

**2. Порядок содержания территории избирательного участка, помещения для голосования и здания, в котором располагается помещение для голосования, в том числе эвакуационных путей.**

К началу работы Чернянской ТИК заведующий хозяйствующий субъекта обеспечивает исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, резервуары), организует их утепление и очистку ( в зависимости от времени года), доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения, должно обозначаться световыми или флуоресцентными указателями с четко различимыми буквенными и цифровыми индексами. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов,

имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

В коридорах на путях эвакуации, рядом с помещением Чернянской ТИК должны быть вывешены указатели либо план эвакуации граждан при пожаре.

В помещении Чернянской ТИК в месте установки телефона должна быть вывешена табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Помещение для приемки протоколов, в котором возможно одновременное пребывание более 50 человек (с массовым пребыванием избирателей), должно иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

При расстановке в помещении Чернянской ТИК мебели, должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием избирателей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **запрещается:**

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, мусором, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

В помещении Чернянской ТИК и в здании, где расположено это помещение, **запрещается курить.**

### 3. Электроустановки, электропроводки и освещение.

#### 3.1. При эксплуатации электрооборудования **запрещается:**

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (рядом с электрощитом), горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

#### **4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ.**

В здании, в котором расположено помещение Чернянской ТИК для голосования, запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе за 2 дня до проведения избирательных мероприятий (сбор сведений).

#### **5. Порядок осмотра и закрытия помещения Чернянской ТИК для голосования по окончании работы.**

По окончании работы в помещениях член Чернянской ТИК обязан:

- выключить все электрооборудование, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- закрыть окна, форточки;
- осмотреть помещения на предмет пожаробезопасности.

#### **6. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей.**

В случае возникновения пожара ответственному за обеспечение мер пожарной безопасности незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 или 112 - единый номер вызова экстренных служб в России (в зависимости от ситуации по телефонам 102(полиция), 103 (скорая медицинская помощь), 104 (аварийная газовая служба)), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, наличие в здании граждан, а также сообщить свою фамилию, адрес объекта:

- немедленно оповестить членов комиссии и всех присутствующих в помещении Чернянской ТИК о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;

- при эвакуации из помещения закрыть окна, двери;
- по ходу эвакуации оповещать людей о чрезвычайной ситуации;
- эвакуироваться в сторону не задымленных путей эвакуации.

Ответственному за обеспечение мер пожарной безопасности:

- при необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем (нажать специальную кнопку пожарного извещателя);

- при необходимости отключения электроснабжения здания для обеспечения безопасности проведения работ по тушению пожара следует принять меры:

- обесточить здание.